

JOURNAL DE PATROUILLE DE VEILLE INCENDIE



uOttawa

INSTRUCTIONS : Créer un nouveau journal pour chaque quart de veille incendie. Il doit y avoir une patrouille par heure, au minimum. Transmettre le journal à l'équipe du Programme de sécurité incendie du BGU (141, rue Louis-Pasteur).

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------------|--|
| DATE : | | HEURE DE DÉBUT : | | HEURE DE FIN : | |
| NOM DE L'IMMEUBLE : | | | ADRESSE : | | |
| PERSONNEL DE SURVEILLANCE : (NOM ET POSTE EN LETTRES MOULÉES) : | | | | | |

J'ai lu les instructions concernant la veille et je comprends qu'il m'incombe de les respecter et de patrouiller dans la zone qui m'a été assignée au moins une fois par heure.

Signature : _____

| RONDES | HEURE DE DÉBUT | HEURE DE FIN | ZONES ET COMMENTAIRES | INITIALES |
|--------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |

Je confirme que les systèmes ont été remis en service et que la veille incendie peut prendre fin.

Signature : _____ **Date :** _____ **Heure :** _____

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA VEILLE INCENDIE



uOttawa

SERVICE DE LA PROTECTION

URGENCES : 613 562-5411

SITUATIONS NON URGENTES : 613 562-5499

| <input checked="" type="checkbox"/> | ÉLÉMENTS À VÉRIFIER |
|-------------------------------------|---|
| | Présence d'affiches signalant la mise hors service à l'entrée de l'immeuble et à toutes les portes menant à la zone affectée |
| | Sources de feu potentielles (ex. : fils électriques endommagés, matières inflammables mal entreposées, composants électroniques défectueux) |
| | Rebuts et matières inflammables |
| | Sorties, escaliers et couloirs (doivent être dégagés pour faciliter l'évacuation en cas d'urgence) |
| | Portes automatiques (vérifier qu'elles ne sont pas bloquées et qu'elles pourront se fermer en cas d'incendie) |
| | Extincteurs d'incendie (non endommagés, accessibles et visibles en tout temps) |
| | Portes extérieures, fenêtres, portes coupe-feu et rideaux coupe-feu fermés |
| | Accessibilité du reste de l'équipement de protection incendie utilisable |
| | Couloirs (vérifier qu'ils sont dégagés) |
| | Éteindre les appareils non essentiels produisant de la chaleur dans la zone affectée |

En cas de danger d'atteinte à la vie ou à la propriété

- Communiquer immédiatement avec le Service de la protection au 613 562-5411.
- Activer l'alarme d'incendie (le cas échéant).
- Ne pas tenter d'éteindre le feu, sauf s'il n'y a aucun risque.
- Alerter les personnes se trouvant dans l'immeuble.
- Aider à évacuer l'immeuble dans le calme.
- Une fois l'évacuation terminée, s'éloigner à une distance sûre, attendre l'arrivée de l'équipe d'intervention et la diriger vers la zone touchée. Ne pas entrer dans l'immeuble sans la permission du Service de la protection.
- Se tenir prêt à aider le Service de la protection.